

家庭浄化槽の常備薬として

ミタゲンM

- 強力な機能回復剤で、全バッキ型、分離バッキ型、腐敗型、各浄化槽に使用できます。
- 浄化槽の悪臭除去と発生防止。
- 月一回の投入で放流水の水質が向上し、浄化機能の安定がはかれます。
- 常に状態の悪い浄化槽に定期的にミタゲンMを使用させますと、クレーム発生を抑制し、スカムの除去、返送など手のかかる維持管理作業が軽減され、浄化槽の機能も安定します。



ミタゲンMの標準使用量

- 通常の機能安定維持には 1包/月
- 腐敗型では 2包/月
- モーター故障等のアクシデント 1包/回
- スカム発生防止、沈殿不良等 1~2包/月
- 極度に機能が低下している場合 3~5包
- 臭気が特に強いとき 2~3包
- 糖尿、その他薬品混入汚水対策 2~3包

強力機能回復剤

ミタゲンBスーパー

- 極度に機能の低下した浄化槽の機能回復に優れた効力を発揮します。
- クレーム処理剤として効果的です。
- スカムの溶解力に優れています。
スカム $1m^3$ に対し200~300gを水に混合してスカムの表面に散布する。
- 糖尿、その他薬品による機能低下にも効果があります。



分離バッキ式浄化槽の
シーディングおよび悪臭抑制に

ミタゲンSP

- 沈殿分離槽でよく働く嫌気性菌をバランスよく配合してあり沈殿分離槽とバッキ室のシーディングが同時に可能です。
- 沈殿分離槽の臭気防止には新設時、清掃後すぐに沈殿分離槽に水をはり、ミタゲンSPでシーディングする事が効果的です。
- 5人槽あたり、本品1袋200gを使用し、流入管より流し込むか、沈殿分離槽へ直接投入(スカムが張っている場合はスカムの下へ投入)する。



浄化促進脱臭剤

ナックス

- 通常維持管理に。
- 悪臭の除去と放流水質の向上。
- 浄化機能の安定維持。
- バッキ型、フハイ型、D型にわかれています。
5人槽あたり、通常200gを導入口より添加、2ヶ月に1回の割合で使用。スカムの多い場合は、別にスカムの表面にも散布する。
- 雑排槽容積に対し $1m^3$ あたり300g。

